27.09.24.

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура
Ростовской области

Прокуратура
Кировского района
г. Ростова-на-Дону

344006, г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 12

27 09.2024 № 8-45-2024

На №

Кировский районный суд
г. Ростова-на-Дону

пер. Газетный, д. 36, г. Ростов-на-Дону, 344007

Прокурор Кировского района
г. Ростова-на-Дону
ИНН: 6164045555
ОГРН: 1026103302972

пр. Ворошиловский, д. 12,
г. Ростов-на-Дону, 344000

в интересах неопределенного круга лиц

√**Ответчик:**

ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
ИНН: 6163041981
ОГРН: 1026103172072

ул. Суворова, д. 81,
г. Ростов-на-Дону, 344006

Третьи лица:

ОНДиПР по Кировскому району
г. Ростова-на-Дону ГУ МЧС России
по Ростовской области

ул. М. Горького, д. 206,
г. Ростов-на-Дону

об обязании устранить нарушения
требования законодательства
о пожарной безопасности

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(в порядке ст. 45 ГПК РФ)

Прокуратурой района по поручению прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48», по результатам которой установлено следующее.

Правовое регулирование в сфере обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации основано на Конституции Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ «О пожарной безопасности»), а также принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

государственное казенное
общеобразовательное
учреждение Ростовской области
«Ростовская специальная школа
- интернат № 48»

вх №22 от 9.10.24

Т2 № 050764

В соответствии со статьей 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ), который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – ППР РФ № 1479).

В ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» установлено следующее:

- руководитель организации допустил эксплуатацию светильников со снятыми колпачками в помещении подвала, что нарушает требования пп. В п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- на объекте защиты светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения, что нарушает требования п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- на объекте защиты замки на дверях эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу из помещения спортзала не оборудованы устройством, обеспечивающим свободного открывания изнутри без ключа, что нарушает требования п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом ведущим из лестничной клетки во двор отсутствуют световое табло «Выход», что нарушает требования ч. 1 ст. 84 ФЗ №123;

- на объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие устройства для самозакрывания противопожарной двери в подвал, а также в спортзал, что нарушает требования п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В силу ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

Категория лиц, чьи интересы нуждаются в защите, изменчива и не постоянна. Идентифицировать всех воспитанников ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» не представляется возможным.

Непринятие мер по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности создает угрозу для жизни здоровья лиц, круг которых не может быть определен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 45 ГПК РФ, ст. 22, 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРОШУ:

1. Обязать ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» в течении 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно:

1 в помещении подвала установить колпачки на светильники аварийного освещения;

2 на объекте защиты установить светильники аварийного освещения, отличающиеся от светильников рабочего освещения;

3 на объекте защиты замки на дверях эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу из помещения спортзала оборудовать устройством, обеспечивающим свободное открывание изнутри без ключа;

4 на объекте защиты над эвакуационным выходом ведущим из лестничной клетки во двор разместить табло «Выход»;

б - установить устройства для самозакрывания противопожарных дверей в подвал и спортзал.

2. О времени слушания дела известить прокуратуру Кировского района г. Ростова-на-Дону.

3. По итогам рассмотрения дела направить в прокуратуру Кировского района г. Ростова-на-Дону копию судебного решения, а также, в случае удовлетворения исковых требований, - исполнительный лист.

Приложение: на л.

И.о. заместителя прокурора района

младший советник юстиции Е.Б. Калугина

Калугина Е.Б., 240-58-47