Копия-в работу управл.

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура
Кировского района
г. Ростова-на-Дону

344006, г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 12

Директору ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»

Маетной Р.И.

ул. Суворова, 81,
г. Ростов-на-Дону, 344006

26.01.2023 № 7-24-2023/Прдр11-23

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Кировского района г. Ростова-на-Дону во исполнение поручения прокуратуры области от 19.01.2023 № Вн902 проведена проверка соблюдения ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48» законодательства в сфере антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, по результатам которой установлено следующее.

Пунктом 7 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» установлено,. Что получатели социальных услуг имеют право на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Согласно п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

П1 № 053496

В нарушение указанного пункта, помещение рамки управления, отнесенное разделом III паспорта безопасности к критическим элементам объекта (территории), не оснащена камерой видеонаблюдения.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о формальном подходе учреждения к исполнению требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за организацию работы в данном направлении, а также отсутствии должного контроля со стороны руководства организации, что недопустимо и требует принятия эффективных мер по неукоснительному соблюдению законодательства в соответствующей сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 24, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, упреждению и пресечению таких нарушений в дальнейшем.

2. По фактам нарушений требований законодательства провести проверку, по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, представив подтверждающие документы.

3. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру района, представив на изучение документальное подтверждение устранения выявленных нарушений.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в установленный законом месячный срок с учетом итогов обсуждения доводов представления.

Прокурор района

старший советник юстиции В.В. Поцелуйко

П.В. Антонов, 240-58-47